




### SEZIONE A-A




### SEZIONE B-B



### PIANTA



### SEZIONE C-C



**NOTA BENE:** Il disegno è tipologico e non rappresenta in nessun caso il volume di fornitura per il quale bisogna fare fede a quanto descritto nell'offerta descrittiva. Forometrie, ispezioni possono essere personalizzate in funzione delle specifiche esigenze.

DATI TECNICI E BASE DI CALCOLO STATICO	
Ritombamento:	Minimo 0,4 metri, Massimo 2 metri (sopra soletta)
Classe di carico:	Classe ponte 1 secondo NTC 2018 ed Eurocodice
Intensità dei carichi:	Corsia 1, carico asse Qik 300 kN, qik 9 kN/m <sup>2</sup>
Calcestruzzo:	Qualità minima C 50/60, Classe di esposizione B6/C3A- frei XC4/XM2/XD3/XF3/XA2T
Armatura:	Acciaio B450C e/o CLS Fibrorinforzato

Dimensioni L X L X H cm:		0700 X 250 X 230	
Volume Max. Netto m <sup>3</sup> :	31,95	Peso Vasca tonni:	16,84
Peso Soletta H.20cm tonni:	8,43	Peso Soletta H.25cm tonni:	10,57
Peso Soletta H.30cm tonni:	12,71		

<p><b>Tecnologia Ambientale</b></p> <p>Via Basaldella, 92 - 33037 Pastan di Prato (Udine) Italy          Tel.01: (+39) 0432 688122 Tel.02: (+39) 0432 688130          e-mail: info@kmc.it web-site: www.kmc.it</p> <p>Nome file: KMC-SED-RE-250-0700-230-31</p>	Revisione 06:	Data:
	Revisione 05:	Data:
	Revisione 04:	Data:
	Revisione 03:	Data:
	Revisione 02:	Data:
Revisione 01:	Data:	
Disegnato da: K.M.C. Srl	Data: 18/06/2021	
Controllo da: K.M.C. Srl	Data: 18/06/2021	
Misure in: CM	Tolleranza: 2%	Data: 18/06/2021
Scala: A3 1:50		

Riferimento commessa:	Data commessa:
AUTORIZZAZIONE A DIVULGAZIONE NEGATIVA	

Vasca di Accumulo Rettangolare 0700x250x230 Contenuto Netto 31,95 mc. Cat: KMC-SED-RE-250-0700-230-31